

# DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejná zakázka nazvaná

## „Úprava společných prostor DM TAP“

<b>Obchodní firma / název zadavatele</b>	<b>Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola</b>
<b>Sídlo zadavatele</b>	V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad
<b>Právní forma</b>	Příspěvková organizace
<b>IČ zadavatele</b>	70873160
<b>Osoba zastupující zadavatele</b>	Mgr. Petr Hrubý, ředitel

Zadavatel obdržel v souvislosti s prohlídkou místa plnění, která se konala dne **11. 6. 2019**, níže uvedený dotaz dodavatele.

### **Dotaz dodavatele:**

Je třeba zpřesnit zadávací dokumentaci, pokud jde o provedení omítek, neboť dle jednoho z účastníků, dokumentace v této části neodpovídá potřebám VZ.

### **Odpověď zadavatele:**

„Omítky budou oškrábány, lokální nerovnosti nad 2 mm budou obroušeny, v případě prohlubní otlučeny a zapraveny správkovou maltou. Stěny a stropy pak budou celoplošně přeštukovány do úrovně rovinnosti tř. 3 dle ČSN EN 13914-2 (5 mm na 2m délky). Tento způsob provedení bude zohledněn v ceně za oškrábání a štukování povrchů.“

V Praze 12.6.2019

.....  
Za zadavatele: ASAGRAPH s.r.o.

Ing. Petr Man, Ph.D., jednatel